

# 甘肃通渭榜罗镇四新 110kV 汇集升压站工程 建设项目竣工环境保护验收会议纪要

2023 年 10 月 23 日，通渭县晶鸿电力有限公司在兰州组织召开了甘肃通渭榜罗镇四新 110kV 汇集升压站工程建设项目（以下简称“本工程”）竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位通渭县晶鸿电力有限公司，设计单位甘肃同信电力设计有限公司，施工单位甘肃宏亚建筑有限公司，验收调查单位甘肃蓝环工程技术服务有限公司、监测单位兰州森新环境科技有限公司等单位的代表及特邀专家（人员名单附后）。

会前部分与会代表及专家对现场进行检查，会上听取了工程环保验收调查情况的汇报后，经认真讨论，形成会议纪要如下：

## 一、工程建设基本情况

本工程位于甘肃省定西市通渭县榜罗镇四新村。

建设内容包括：新建 110kV 升压站一座，包括新建主变 1×80MVA，无功补偿 18.1MVar（SVG），110kV 出线间隔一个，配套建设相关辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。

## 二、验收调查报告修改完善意见

1. 核实验收调查内容及调查范围，校核环境保护目标变化情况；
2. 核实声环境执行标准；完善监测布点合理性分析；
3. 完善事故油池、化粪池等环保设施的有效性和相符性调

查；完善施工期临时工程迹地恢复情况调查；

4. 专家组提出的其他意见。

专家组：任中贤 贺彦祺 罗琳

2023年10月16日