

# 甘肃通渭榜罗镇四新 110kV 汇集升压站工程 建设项目竣工环境保护验收意见

2023 年 10 月 23 日，通渭县晶鸿电力有限公司在兰州组织召开了甘肃通渭榜罗镇四新 110kV 汇集升压站工程建设项目（以下简称“本工程”）竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位通渭县晶鸿电力有限公司，设计单位甘肃同信电力设计有限公司，施工单位甘肃宏亚建筑有限公司，验收调查单位甘肃蓝环工程技术有限公司、监测单位兰州森新环境科技有限公司等单位的代表及特邀专家（人员名单附后）。

会前部分与会代表及专家对现场进行检查，会上听取了工程环保验收调查情况的汇报后，经认真讨论，形成会议纪要如下：

## 一、工程建设基本情况

本工程位于甘肃省定西市通渭县榜罗镇四新村。

建设内容包括：新建 110kV 升压站一座，包括新建主变  $1 \times 80\text{MVA}$ ，无功补偿  $18.1\text{MVar}$  (SVG)，110kV 出线间隔一个，配套建设相关辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程。

## 二、工程变动情况

本工程不存在重大变动。

## 三、环境保护设施落实情况

本工程按照环评及其审批文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

#### **四、工程建设对环境的影响**

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复情况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合验收要求，对周围环境影响小。

#### **五、验收结论**

本工程环境保护手续齐全，落实了环评及其审批文件要求，各项环境保护措施有效，同意本工程通过竣工环境保护验收。

#### **六、后续要求**

进一步加强工程运行期巡查、环境管理、生态环境保护，做好公众科普宣传工作。

验收组组长： 满建雄

2023年10月16日